

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-2681/2023

Číslo jednací: MeDO-31225/2023-Hos-DS

Počet listů: 5

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Karolína Hošková

Telefon: 379 719 264

E-mail: karolina.hoskova@mesto-domazlice.cz

Datum: 11.04.2023

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Domažlice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2. písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou podala dne 13.02.2023

obec Brnířov, IČO 00572608, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně,

kteřou zastupuje Ing. Lukáš Svoboda, IČO 06806449, Pod Hůrkou č.p. 509, Klatovy III, 339 01 Klatovy

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu na stavbu:

„Zasítování nových stavebních pozemků v nové obytné zóně, Brnířov“.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí

Název kraje	Plzeňský kraj
Název obce	Brnířov
Identifikátory katastrálních území	609951
Názvy katastrálních území	Brnířov
Parcelní čísla dle evidence katastru	parc. č. 689/7, 689/18, 689/19, 689/23, 689/24, 689/25,

nemovitostí	689/26, 689/27, 689/28, 689/29, 689/30, 698/1 v katastrálním území Brnířov
Číselný identifikátor vodního toku	10100577
Název vodního toku	Zahořanský potok
Číslo hydrologického pořadí	1-10-02-0520-0-00
ID útvaru povrchových vod	BER_0230 Zahořanský potok od pramene po ústí do toku Zubřina
Číslo hydrologického pořadí	6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
ID útvaru podzemních vod	62121 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	Vodovod – řad V1:1106357, 851800 Vodovod – řad V2:1106493, 851727 Kanalizace – stoka A: 1106369, 851797 Kanalizace – stoka B: 1106493, 851733

Údaje o předmětu rozhodnutí

Povolovaná stavba	- vodovodní řad - § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona - kanalizace splašková - § 55 odst. 1 písm. c) vodního díla
Účel užití vodního díla	- přivedení pitné vody a odkanalizování pro novou zónu obytné lokality
Vodovodní soustava	- vodovod pro veřejnou potřebu
Kanalizační soustava	- kanalizace pro veřejnou potřebu

Jedná se o stavbu

Vodovodní řad

Celková délka řadů	195,9 m
Řad V1 – d110	62,6 m
Řad V1 – d90	102,5 m
Řad V2 – d110	30,8 m
Podzemní hydranty	2 ks
Vodovodní přípojky s vodoměrnými šachtami	7 ks

Stoková síť

Celková délka řadů	179,4 m
Stoka A – DN 250	147,9 m
Stoka B – DN 250	31,5m
Nové revizní šachty splaškové kanalizace	6 ks
Rekonstruované revizní šachty splaškové kanalizace	1 ks
Splaškové kanalizační přípojky s revizními šachtami	7 ks

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavba svým charakterem a využitím má vliv jen na své bezprostřední okolí. Na základě této skutečnosti vodoprávní úřad vymezil účastníky společného řízení vlastníky pozemku parc. č. 638, 643/1, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/7, 689/9, 689/13, 689/14, 689/15, 689/16, 689/17, 698/2, 698/3, 701/1, 705/5 v katastrálním území Brnířov.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem C.3 v měřítku 1:250 projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Lukáš Svoboda – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0202411, datum: 12/2022, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Lukáš Svoboda – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0202411, datum: 12/2022.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu min. 14 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy následující požadavky účastníků řízení:
 - závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny vydané v rámci koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-3040/2023-Vac ze dne 23.01.2023:
 - místo uložení přebytečné zeminy bude předem projednáno se zdejším orgánem ochrany přírody
 - stanovisko GasNet Služby, s. r. o., pod zn. 5002758125 ze dne 26.01.2023:
 - před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále PZ). O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol,
 - stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a podmínkami.
 - vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 29.01.2023 pod zn. 001131349026:
 - podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a vyjádření.
5. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
6. Stavba bude dokončena do 30.11.2023.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
obec Brnířov, IČO 00572608, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně.

Odůvodnění:

Dne 13.02.2023 podal stavebník žádost o společné povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení,

a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel. Vodoprávní úřad dále uvedl, že ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí a dal účastníkům řízení možnost v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a uvedl, že rozhodnutí bude vydáno nejdříve po uplynutí 5 dní od skončení lhůty pro podání námitek a připomínek.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení o vydání společného povolení v souladu s § 94k stavebního zákona a § 115 odst. 5 vodního zákona (stavebník, vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být společným povolením přímo dotčeno).

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- plná moc
- plán kontrolních prohlídek stavby
- usnesení č. 90 obce Brnířov ze dne 01.02.2023
- souhlasy vlastníků dotčených pozemků vyjádřených na situaci stavby
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-3040/2023-Vac ze dne 23.01.2023
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 30.01.2023 pod č. j. KHSPK/01090/21/2023
- stanovisko správce povodí Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka ze dne 07.02.2023 pod zn. PVL-9697/2023/340/BI
- závazné stanovisko MěÚ Kdyně, stavební odbor pod č.j. MeKd/2023/673 ze dne 06.02.2023
- vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor životní prostředí ze dne 01.02.2023 pod č.j. PK-ŽP/1927/23
- souhlas s PD a realizací stavby PRAVES, spol. s r.o. ze dne 02.02.2023
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o., pod zn. 5002758125 ze dne 26.01.2023
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 29.01.2023 pod zn. 001131349026
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 29.12.2022 pod zn. 0101861265
- vyjádření CETIN a.s., pod č. j. 25549/23 ze dne 25.01.2023
- 3x projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Lukáš Svoboda – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0202411, datum: 12/2022

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 1d vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, podle Přílohy 8 (pro vydání společného povolení). Vodoprávní úřad ověřil, že dokumentace je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace stavby řeší:

- novostavbu dvou vodovodních řadů. Nově navržený vodovodní řad V1 PE 100 RC bude napojen na stávající vodovodní řad PVC DN110 v severozápadní části zájmové lokality u stávající křižovatky. Řad je ukončen hydrantem ve funkci vzdušníku v jižní části lokality. Z navrhovaného řadu V1 bude provedeno napojení celkem 4 vodovodních přípojek, které budou ukončeny ve vodoměrných šachtách ve vzdálenosti 1,0 m za hranicí pozemku. Nově navržený vodovodní řad V2 bude prodloužením stávajícího vodovodního řadu, který je v současnosti ukončen na konci obslužné komunikace, která se bude taktéž prodlužovat. Stávající potrubí je z PVC d110. Prodloužení je navrženo v přímé trase prodloužení stávajícího vodovodu ve stejné dimenzi d110 a materiálu PE 100

RC v délce 30,8 m. Stávající podzemní hydrant bude přesunut na nový konec vodovodního řadu. Z vodovodního řadu bude provedeno napojení celkem 3 vodovodních přípojek, které budou ukončeny ve vodoměrných šachtách ve vzdálenosti 1,0 m za hranicí pozemku,

- dále jsou navrženy celkem dvě nové splaškové kanalizační stoky. Nově navržená splašková kanalizace nové obytné zóny s celkem 4 pozemky pro RD je tvořena stokou A, která je napojena na stávající stoku u křižovatky v severozápadní části zájmového území. Napojovací stoka je z PVC DN250 a je ukončena na pozemku p. č. 689/19 záslepkou na stávajícím potrubí v hloubce přibližně 2,1 m pod terénem. Ze stoky budou provedeny celkem 4 odbočky kanalizačních přípojek. Délka nově navržené stoky A je 147,9 m a zahrnuje celkem 5 nových revizních šachet. Nově navržená kanalizace pro další 3 stavební parcely je tvořena stokou B, která bude napojena na stávající koncovou revizní šachtu splaškové kanalizace, kterou bude prodlužovat o 31,5 m. Ze stoky budou provedeny celkem 3 odbočky kanalizačních přípojek. Délka nově navržené stoky B je 31,5 m a zahrnuje celkem 1 novou revizní šachtu. Stávající šachtové dno v místě napojení stoky B bude rekonstruováno. Materiál obou stok je navržen z hladkého PVC s pevností minimálně SN12. Z napojení na stávající stoky budou splašky odváděny do centrální ČOV k přečištění. V rámci stavby splaškové kanalizace je navrženo 6 nových revizních šachet a dále 7 kanalizačních přípojek s vlastními revizními šachtami umístěnými na pozemcích jednotlivých RD přibližně 1,0 m za hranicí pozemku.

Stavba vodního díla je dle vydaného stanoviska Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka vydaného ze dne 07.02.2023 pod zn. PVL-9697/2023/340/BI z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky možná, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Orgán územního plánování MěÚ Domažlice vydal závazné stanovisko (jako součást koordinované závazného stanoviska MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-3040/2023-Vac ze dne 23.01.2023), ve kterém uvádí, že předložený záměr vodovodu a splaškové kanalizace pro novou obytnou zónu se nachází částečně v zastavěném území ve stabilizované ploše veřejných prostranství (PV) a částečně v zastavitelných plochách bydlení v rodinných domech Z7, Z13 a Z14. V plochách PV a BI je přípustná nezbytná technická infrastruktura. Záměr je v souladu s platným územním plánem. Záměr respektuje cíle a úkoly územního plánování pro danou lokalitu. Orgán územního plánování dospěl k závěru, že je posuzovaný záměr přípustný.

Vodoprávní úřad stanovil v souladu s výše uvedeným závazným stanoviskem pro umístění stavby podmínku, že stavba musí být umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem C.3 v měřítku 1:250 projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Lukáš Svoboda – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0202411, datum: 12/2022 a případné změny v umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

Ke stavbě přípojek vodovodních a kanalizačních, jako vedlejším stavbám souboru staveb, vydal závazné stanovisko stavební odbor MěÚ Kdyně podle § 94j odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MeKd/2023/673 ze dne 06.02.2023, neboť by byl příslušný k umístění a povolení těchto staveb. Podmínky pro umístění vodovodních a kanalizačních přípojek nebylo nutné stanovit.

Realizace stavby vodního díla je podmíněna splněním podmínek tohoto rozhodnutí (podmínky pro provedení stavby), které byly uloženy na základě výsledku vodoprávního řízení. Jedná se zejména o podmínku, že stavba musí být umístěna v souladu s koordinačním situačním výkresem C.3 v měřítku 1:250 projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Lukáš Svoboda – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0202411, datum: 12/2022, což je základním principem povolování staveb.

Případné změny v provedení stavby proto nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem (podmínka č. 2). Před zahájením stavby je stavebník povinen z důvodu nutné informovanosti vodoprávního úřadu o prováděném vodním díle oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, a to

min. 14 dní před zahájením stavby. Dále je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu název zhotovitele, z důvodu ověření způsobilosti k provádění staveb vodních děl. Stavbu vodního díla musí v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona provádět jen stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (podmínka č. 3).

V podmínce č. 4 vodoprávní úřad citoval podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů. Jedná se o podmínky ze stanovisek orgánu ochrany přírody a krajiny a GasNet Služby, s. r. o. a vyjádření ČEZ Distribuce, a. s.

V podmínce č. 5 vodoprávní úřad stanoví, že stavbu lze užívat jedině na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla včetně doložení potřebných dokladů, neboť se podle § 119 odst. 1 stavebního zákona jedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, a proto ji lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník předloží žádost a doklady dle § 22 vyhl.č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jako např.: protokol o odevzdání a převzetí stavby, prohlášení oprávněné osoby o provedení stavby, doklad o prostorovém vytyčení stavby, doklad o vytyčení dotčených inženýrských sítí, dokumentace skutečného provedení stavby (pokud byla stavba provedena odchylně od ověřené projektové dokumentace), doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby, zaměření skutečného provedení stavby, protokol o zkoušce těsnosti kanalizace, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, doklad o výsledku jednání s archeologem, protokol o rozboru vody, závazné stanovisko krajské hygienické stanice, atd. Stavba bude dokončena do 30.11.2023 (podmínka č. 6).

Z vydaného koordinované závazné stanovisko MěÚ Domažlice pod č. j. MeDO-3040/2023-Vac ze dne 23.01.2023 vyplývá:

- Orgán ochrany ovzduší upozornil vzhledem k tomu, že při stavbě může docházet ke zvýšeným emisím prachových částic, upozorňujeme na nutnost použití účinných opatření k jejich minimalizaci (clony, skrápění nebo zakrývání prашných materiálů, úklid prachu apod.). Toto opatření vychází ze základního principu výše uvedeného zákona a z Programu zlepšování kvality ovzduší zóny Jihozápad, tzn. předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví a snížena zátěž životního prostředí.

- Orgán vykonávající veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství ve svém sdělení upozorňuje na to, že cca 250 m³ přebytečné zeminy, která nebude použita zpět k zásypům, ale bude odvážena na deponii, která není nijak specifikována. Zeminu lze předat oprávněné osobě k využití nebo ji lze využít k zasypávání v souladu s § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

- Orgán památkové péče ve svém sdělení uvádí, že při realizaci stavby dojde k nezbytným zemním pracím, při nichž mohou být narušeny archeologické situace, je stavebník již od doby přípravy stavby povinen řídit se § 22 a 23 památkového zákona, týkajícími se archeologie (mimo jiné oznámit záměr stavby Archeologickému ústavu Akademie věd v Praze, oddělení archeologie památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha 1).

- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dal k návrhu trasy liniové stavby na pozemcích v k. ú. Brniřov, které jsou součástí ZPF v rámci koordinovaného závazného stanoviska následující vyjádření:

1. Stavební činnost bude na zemědělské půdě ukončena do jednoho roku od zahájení stavebních prací, a to včetně doby potřebné k uvedení dotčených zemědělských pozemkových parcel do původního stavu. Nebude-li možno tento termín dodržet, je investor povinen požádat o udělení souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF ve smyslu ustanovení § 9 zákona.
2. Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot a mazadel a tím ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škod na porostech (např. pojížděním mechanizace) zajistí investor po dohodě s vlastníky (případně uživateli) provedení nápravných opatření spočívající zejména v dorovnání dotčených ploch na úroveň okolního terénu s následnou obnovou vegetačního krytu.

3. Ke skladování stavebního materiálu musí být v maximální míře využity nezemědělské pozemky.
4. V trase pokládky inženýrských sítí bude na zemědělské půdě provedena v celé šíři pruhu pro výkopy skrývka humózní vrstvy půdy v průměrné mocnosti 20 cm. Skrytá ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy budou deponovány na okraji manipulačních prostorů odděleně od ostatních výkopových materiálů a použity na zpětné ohumusování dotčených parcel. Po dobu deponování budou ornice a níže uložené zúrodnění schopné zeminy udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám.
5. O činnostech souvisejících s nakládáním s ornici budou vedeny záznamy ve stavebním (pracovním) deníku (§ 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF).
6. Případné odchylky od odsouhlasené trasy stavby na zemědělské půdě nad rámec tohoto vyjádření budou investorem stavby projednány s příslušným orgánem ochrany ZPF nejpozději před „kolaudací“ stavby v návaznosti na její geometrické zaměření.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků řízení.

Před zahájením stavby vodního díla je stavebník podle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi až do dokončení stavby.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona):

CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Obec Brnířov.

Vodoprávní úřad zahrnul výše uvedené účastníky z důvodu vlastnictví nejbližších pozemků a staveb, jelikož by mohli být záměrem přímo dotčeni. Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojeti, protože jejich práva stavbou nemohou být přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků od stavby povolované a také z důvodu rozsahu povolené stavby.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci):

- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Příloha pro obecný stavební úřad (po nabytí právní moci):

- stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci
- ověřená dokumentace stavby

Obdrží:

zástupce stavebníka (dodejky)
Ing. Lukáš Svoboda, IDDS: 5kfgxbj

hlavní účastníci společného řízení podle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky)
Obec Brnířov, IDDS: 5avbyvv

Miluše Doleželová, Markova č.p. 512, 345 06 Kdyně
Daniel Bor, Milavče č.p. 121, 344 01 Domažlice 1
Bc. Lucie Mlnaříková, DiS., Starokdyňská č.p. 78, 345 06 Kdyně
Karolína Löffelmannová, Rýzmberská č.p. 641, 345 06 Kdyně
Tomáš Zýka, Všeruby č.p. 32, 345 07 Všeruby u Kdyně
Ondřej Šmolík, Na Tržišti č.p. 545, 345 06 Kdyně
Petra Kačírková, Na Tržišti č.p. 546, 345 06 Kdyně
Ondřej Anders, IDDS: zapkk2p
Jana Kačírková, Družstevní č.p. 499, 345 06 Kdyně
Ing. Jan Suastika, IDDS: tgdx5ji

ostatní účastníci společného řízení podle § 94k písm. b) a e) stavebního zákona (dodejky)
Obec Brnířov, IDDS: 5avbyvv
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

ostatní účastníci společného řízení podle § 94m odst. 2 stavebního zákona, kteří se podle § 94l odst. 3 identifikují označením pozemků a staveb (veřejná vyhláška)
- s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc. č. 638, 643/1, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/7, 689/9, 689/13, 689/14, 689/15, 689/16, 689/17, 698/2, 698/3, 701/1, 705/5 v katastrálním území Brnířov

dotčené orgány

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Domažlice, IDDS: samai8a
MěÚ Kdyně, stavební úřad, IDDS: myqbdp5
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, ochrana ovzduší, U nemocnice č. p. 579, 344 01 Domažlice 1
Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, odpady, U nemocnice č. p. 579, 344 01 Domažlice 1
Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru č. p. 1, 344 01 Domažlice 1

úřady pro vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Domažlice, U Nemocnice č.p. 579, 344 01 Domažlice
Obecní úřad Brnířov, Brnířov č.p. 41, 345 06 Kdyně

Toto rozhodnutí musí být podle § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce MěÚ Domažlice a OÚ Brnířov po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.